



Naturstyrelsen, Himmerland
Møldrupsvej 26
9520 Skørping

Sendt til: LKL@nst.dk

Dato: 15. april 2020

Teknik- og Økonomiforvaltning

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Sagsnr.:
06.01.44-P19-1-20

Bastian Egede Jensen
Telefon: 99 66 71 08
Mail: beg@vesthimmerland.dk

Tilladelse til nedgravning af samletank Keldalvej 49, 9600 Aars

Vesthimmerlands Kommune giver hermed tilladelse til nedgravning af en samletank på ovennævnte adresse i medfør af Miljøbeskyttelseslovens¹ § 19 og Spildevandsbekendtgørelsens² § 47.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Samletanken skal etableres i overensstemmelse med det indsendte projekt, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
2. Anlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester.
3. Tanken og tilhørende rørføringer skal dimensioneres og udføres i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer (DS 432, 4. udgave, 2009).
4. Der skal være minimum 15 m til vandforsyningsboringer
5. Tanken skal anbringes og indrettes, så der er uhindret adgang til tømning.
6. Det skal sikres, at der ikke forekommer uhygiejniske forhold eller andre gener.
7. Regnvand og andet overfladevand må ikke ledes til tanken.
8. Tanken skal tømmes efter behov og mindst en gang årligt. Slammet skal afhentes af et godkendt slamsugerfirma og afleveres på et af de offentlige renseanlæg i kommunen.
9. Der skal indsendes en færdigmelding med en evt. revideret tegning over afløbssystemet senest 14 dage efter at arbejdet er udført.
10. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 1 år fra dags dato.

¹ Lovbek. 1121 af 3. september 2018 - Lov om miljøbeskyttelse

² Bek. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Generelle bemærkninger

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Vesthimmerlands Museum jf. Museumsloven. - Tlf. nr. 98 62 35 77 – mail@vmus.dk.

Tilladelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens § 20 til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes eller ændres af hensyn til:

- fare for forurening af vandforsyningsanlæg
- gennemførelse af en spildevandsplan
- miljøbeskyttelsen i øvrigt

Klagevejledning m.v.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 56.

Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Med venlig hilsen

Bastian Egede Jensen
Naturgeograf

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, dinvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Vesthimmerlands Museum, byggesager@vmus.dk

Friluftsrådet Himmerland – Aalborg, himmerland-aalborg@friluftsradet.dk



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE

- lyst til at gøre en forskel

Bygherre
Naturstyrelsen, Himmerland
Møldrupvej 26
9520 Skørping

Tilladelsesdato:

15. april 2020

Færdigmelding

Arbejdet færdigmeldes hermed og undertegnede erklærer, at det er udført i overensstemmelse med tilladelsen og gældende lovgivning.

Etablering af samletank på: Kelddalvej 49, 9600 Aars.

Dato

Underskrift (Ejer, kloakmester eller fuldmagtshaver)

Evt. bemærkninger:
