



Dato: 6. maj 2020

Teknik- og Økonomiforvaltning

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Sagsnr.:

06.01.32-P19-175-19

Bastian Egede Jensen

Telefon: 99 66 71 08

Mail: beg@vesthimmerland.dk

Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg Minnasvej 27, 9670 Løgstør

Vesthimmerlands Kommune giver hermed tilladelse til etablering af et nedsivningsanlæg på ovennævnte adresse i medfør af Miljøbeskyttelseslovens¹ § 19 og Spildevandsbekendtgørelsens² § 36.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægget skal udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
2. Anlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester.
3. Nedsivningsanlægget skal udføres og dimensioneres således, at der ikke opstår overfladegener eller andre hygiejniske ulemper omkring anlægget.
4. Anlægget og tilhørende rørføringer skal dimensioneres og udføres i overensstemmelse med:
 - DS 440, 2. udgave (Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning)
 - DS 432, 4. udgave (Norm for afløbsinstallationer)
5. Der skal etableres minimum 60 m sivestrenge
6. Sivestrengene skal etableres mindst 2 m fra skel og 5 m fra bygninger.
7. Husspildevandet skal passerer en bundfældningstank inden det ledes til nedsivning. Bundfældningstanken skal minimum have et volumen på 4.000 liter, og opfylde kravene i spildevandsbekendtgørelsens § 30.
8. Bundfældningstanken skal tilmeldes kommunens tømningsordning og skal tømmes i henhold til tømningsregulativets bestemmelser.
9. Regnvand, drænvand og andet overfladevand må ikke ledes til nedsivningsanlægget. Det skal i stedet afledes særskilt til faskine, regnvandsbed eller lign.

¹ LBK 1121 af 3. september 2018 - Lov om miljøbeskyttelse

² Bek. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

10. Bunden af nedsivningsanlægget skal placeres mindst 1 m og så vidt muligt mere end 2,5 m over højeste grundvandsstand.
11. Der må ikke beplantes ovenpå nedsivningsanlægget eller plantes træer indenfor 3 m af sivestregene.
12. Arealet over sivestregene må ikke belastes med tung færdsel, såsom biler og lignende.
13. Der skal indsendes en færdigmelding med en evt. revideret tegning over afløbssystemet senest 14 dage efter at arbejdet er udført.
14. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 1 år fra dags dato.

Generelle bemærkninger

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Vesthimmerlands Museum jf. Museumsloven. - Tlf. nr. 98 62 35 77 – mail@vmus.dk.

Tilladelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens § 20 til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes eller ændres af hensyn til:

- fare for forurening af vandforsyningsanlæg
- gennemførelse af en spildevandsplan
- miljøbeskyttelsen i øvrigt

Spildevandsafgift

Der skal betales statsafgift af spildevandet jf. Spildevandsafgiftsloven. Afgiftens størrelse fastsættes efter anlæggets type, således at nyere spildevandsanlæg med tilladelse skal betale en lavere takst end gamle anlæg uden tilladelse. Når vi modtager færdigmeldingen, retter vi BBR og spildevandsafgiften.

Tømning af bundfældningstanken

Det er fastsat i regulativet, at ældre septiktanke skal tømmes hvert år, mens nye bundfældningstanke kan nøjes med at blive tømt hvert andet år.

Når vi modtager færdigmeldingen, retter vi derfor automatisk tømningshyppigheden til hvert andet år.

Hvis du ønsker, at din bundfældningstank fortsat skal tømmes hvert år, bedes du give besked om dette.

Klagevejledning m.v.

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 42.

Afgørelsen kan dog indbringes for domstolene inden 6 måneder efter meddelelsen jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Med venlig hilsen

Bastian Egede Jensen
Naturgeograf

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, dinvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Vesthimmerlands Museum, byggesager@vmus.dk

Friluftsrådet Himmerland – Aalborg, himmerland-aalborg@friluftsradet.dk

Seest Huse A/S, sp@skarebyg.dk



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE

- lyst til at gøre en forskel

Bygherre

Tilladelsesdato:

21. juli 2020

Færdigmelding

Arbejdet færdigmeldes hermed og undertegnede erklærer, at det er udført i overensstemmelse med tilladelsen og gældende lovgivning.

Etablering af nedsivningsanlæg på: Minnasvej 27, 9670 Løgstør.

Dato

Underskrift (Ejer, kloakmester eller fuldmagtshaver)

Evt. bemærkninger:
