



Lise Bundgaard-Jacobsen
Peder Barkes Gade 24
9000 Aalborg

Dato: 31. juli 2019

Teknik- og Økonomiforvaltning
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Sagsnr.:
06.01.32-P19-156-19

Bastian Egede Jensen
Telefon: 99 66 71 08
Mail: beg@vesthimmerland.dk

Tilladelse til etablering af minirenselanlæg Tyttebærvej 12, 9600 Aars

Vesthimmerlands Kommune giver hermed tilladelse til etablering af et minirenselanlæg på ovennævnte adresse med afledning til faskine

Tilladelsen meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 og Spildevandsbekendtgørelsens² § 32.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægget skal udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
2. Anlægget skal være CE-mærket og skal overholde udlederkravet for rensklasse SOP jf. bilag 3 i spildevandsbekendtgørelsen.
3. Der skal foreligge en skriftlig serviceaftale om minimum 1 årligt serviceeftersyn. Kopi af aftalen sendes til kommunen.
4. Ved driftseftersynet skal der foretages en egenkontrol for overholdelse af udlederkravet. Resultatet af driftseftersynet og egenkontrollen sendes til kommunen.
5. Anlægget og tilhørende rørføringer skal dimensioneres og udføres i overensstemmelse med:
 - DS 432, 4. udgave (Norm for afløbsinstallationer)
6. Spildevandet må ikke indeholde andre stoffer eller sammensætninger end hvad der sædvanligvis forekommer i husspildevand.
7. Regnvand, drænvand og andet overfladevand må ikke ledes til minirenselanlægget.

¹ LBK 681 af 02-07-2019 - Lov om miljøbeskyttelse

² Bek. 1469 af 12-12-2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

8. Husspildevandet skal passerer en bundfældningstank inden det ledes til det biologiske minirensesanlæg. Tanken kan være indbygget i selve minirensesanlægget og skal have et volumen på minimum 2 m³.
9. Bundfældningstanken skal tilmeldes kommunens tømningsordning og skal tømmes i henhold til tømningsregulativets bestemmelser.
10. Hvis der er mistanke om, at minirensesanlægget ikke fungerer korrekt eller medfører en uacceptabel miljøpåvirkning, kan kommunen forlange at der udtages og analyseres en prøve af spildevandet jf. spildevandsbekendtgørelsen § 66.
11. Anlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester.
12. Der skal indsendes en færdigmelding med en evt. revideret tegning over afløbssystemet senest 14 dage efter at arbejdet er udført.
13. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 1 år fra dags dato.

Generelle bemærkninger

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Vesthimmerlands Museum jf. Museumsloven. - Tlf. nr. 98 62 35 77 – mail@vmus.dk.

Tilladelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens § 20 til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes eller ændres af hensyn til:

- fare for forurening af vandforsyningsanlæg
- gennemførelse af en spildevandsplan
- miljøbeskyttelsen i øvrigt

Spildevandsafgift

Der skal betales statsafgift af spildevandet jf. Spildevandsafgiftsloven. Afgiftens størrelse fastsættes efter anlæggets type, således at nyere spildevandsanlæg med tilladelse skal betale en lavere takst end gamle anlæg uden tilladelse. Når vi modtager færdigmeldingen, retter vi BBR og spildevandsafgiften.

Klagevejledning m.v.

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 42.

Afgørelsen kan dog indbringes for domstolene inden 6 måneder efter meddelelsen jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Med venlig hilsen

Bastian Egede Jensen
Naturgeograf

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, [dnvesthimmerland-sager@dn.dk](mailto:dnavesthimmerland-sager@dn.dk) og vesthimmerland@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og jkm@sportsfiskerforbundet.dk

Vesthimmerlands Museum, byggesager@vmus.dk

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet Himmerland – Aalborg, himmerland-aalborg@friluftsradet.dk

Entreprenør Kenneth Løt, kennethloet@gmail.com



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE

- lyst til at gøre en forskel

Bygherre:
Lise Bundgaard-Jacobsen
Peder Barkes Gade 24
9000 Aalborg

Tilladelsesdato:
31. juli 2019

Sagsnr.:
06.01.32-P19-156-19

Færdigmelding

Arbejdet færdigmeldes hermed og undertegnede erklærer, at det er udført i overensstemmelse med tilladelsen og gældende lovgivning.

Etablering af minirensesanlæg på: *Tyttebærvej 12, 9600 Aars*

Dato

Underskrift (Ejer, kloakmester eller fuldmagtshaver)

Evt. bemærkninger:

VEDLAGT:

Kopi af serviceaftale